


УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель межведомственной рабочей группы


_____ /Братанова М.А./
_____ подпись _____ Ф. И.О.
«11» _____ 2017 г.

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № _____ от «11» июля 2017 г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Солнечнополянскй пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)» Бахиловское отделение
(полное юридическое наименование объекта)
445168, Самарская область, м.р. Ставропольский, с/п Бахилово, 1000 м южнее с. Бахилово, 89277926355, bahilovo-pans@mail.ru, Ронзина Ирина Петровна, зам. директора.
(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. **Наименование населенного пункта** Самарская область, м.р. Ставропольский, с/п Бахилово, 1000 м южнее с. Бахилово
2. **Ведомственная принадлежность** Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области
3. **Вид деятельности** Оказание социальных услуг в стационарной форме гражданам, достигшим пожилого возраста (женщинам старше 55 лет, мужчинам старше 60 лет), и совершеннолетним инвалидам 1 и 2 группы, страдающим психическими заболеваниями и нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном уходе, осуществление мероприятий социального сопровождения перечисленным лицам).
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)
4. **Форма собственности объекта** – областная
(федеральная, областная, муниципальная)
5. **Объем предоставляемых услуг** – 60 чел.
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)
6. **Размещение объекта** – (Кор. №2) Отдельно стоящее 2-х этаж. кирпичное, отделанное металл. сайдингом, здание. Лестницы бетонные.
(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов - Входов всего 4 (четыре) из них: 1- общий (центральный), 3 - эвакуационные

8. Год постройки - 1956 год

9. Год последней реконструкции - —

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		430 м	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		Автобус №9. Остановка «по требованию без официального названия»	
Наличие переходов на пути следования от остановки		Нет (пути следования не пересекают автомобильную дорогу)	
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	нет		нет
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
Тактильные указатели	нет	с подъемником	нет
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах		Поручни на пандусах	

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помещенный по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию: (при наличии ограждения)					

Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	0,9 м	Г, К, О	Выполнить замену
Информация об объекте	наличие	В наличии	К, О, Г	Заменить
Перепад высот бордюров, ботоновых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$\leq 0,025$ м	0,015	К, С, О	
Высоту бордюров по краям пешеходных путей	$\geq 0,05$ м	0,015 м	К, С, О	
Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	$\geq 0,8$ м	нет		Установить
Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м			
Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	нет	К, О, С	Выполнить ремонт
Путь к главному (специализированному) входу в здание:				
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	5,5 - 6,5 м	К	
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м не менее 2,0 x 1,8 м	5,5-6,5 м	К	
Указатели направления движения	наличие	нет	К, Г	Установить
Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	нет	С	Установить
Места отдыха	наличие	В наличии	К, О	Выполнить

					реконструкцию
Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)	наличие	В наличии			Выполнить ремонт
Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	133 м	К, О		
Количество машино-мест для инвалидов	$\geq 10\%$ (не менее 1 места)	нет	К		Создать парковочные места
Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие	нет	К		Выполнить разметку на поверхности и установить знак
Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	нет	К		
Съезд с тротуара на проезжую часть:		нет			
Угол уклона	$\leq 1:12$	---	К		
Ширина	$\geq 1,0$ м	---	К		
Высота бортового камня	$\leq 0,015$ м	---	К		
Открытая лестница		нет			
Ширина лестничных маршей открытых лестниц	$\geq 1,35$ м	---	О, С		
Марш лестницы	3-12 ступеней	---	О, С		
Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	---	О, С		
Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	---	О, С		
Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие	---	О, С		
Красвые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	наличие	---	С		

Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	---	О, С	
Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	---	О, С	
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием	$\geq 0,3$ м	---	О, С	
- поручни на высоте	0,85 – 0,92 м	---	О, С	
Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м	---	С	
Пандус на рельефе		нет		
Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	---	К	
Уклон	≤ 8 %	---	К	
Поручни с двух сторон:	наличие	---	К, О	
- на высоте (нижний поручень)	0,65 – 0,75 м	---	К	
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	---	К, О	
- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	---	К, О	
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием	$\geq 0,3$ м	---	К, О	
Длина марша пандуса	≤ 9 м	---	К, О	
Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	наличие	---	К, О	
Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	$> 1,5$ м	---	К, О	
Разворотные площадки:		---		
- верхнее окончание	$> 1,5 \times 1,5$ м	---	К	

- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	> 1,5 x 1,5 м	---	К		
- нижнее окончание	> 1,5 x 1,5 м	---	К		
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	---	К, О		
Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м	---	К, О		

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка		В наличии			
	Высота площадки	м	0,05 м			
	Габариты площадки: ширина X глубина	≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	1,5 x 1,85 м	К		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 x 2,2 м	---	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	нет	К, О, С		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	имеется	К, О, С		
	Поперечный уклон в пределах	1-2%	1%	К, О, С		
	Навес	наличие	В наличии	К, О		

Водоотвод	наличие	нет	К, О, С	Установить
Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0$ м	нет	К	
Информация об объекте	наличие	В наличии	Г	Заменить
Лестница наружная	наличие	нет		
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	---	О, С	
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	---	С	
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	---	С	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	---	О, С	
При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие	---	О, С	
Поручни с двух сторон	наличие	---	О, С	
- на высоте	0,85 – 0,95 м	---	О, С	
- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	---	О, С	
Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	---	О, С	
Пандус наружный	наличие	нет		
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	---	К	
Уклон	$\leq 8\%$	---	К	
Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	---	К	
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	---	К, О	

Разворотные площадки:		---			
- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	---	К		
-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	---	К		
-промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	---	К		
Поручни с двух сторон:	наличие	---	К, О		
- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	---	К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	---	К		
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	---	К, О		
- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3 \text{ м}$	---	К, О		
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	---	К, О		
Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	нет	К		Не требуется
Звуковой маяк у входа	наличие	нет	С	Установить	
Тамбур		В наличии			
Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5 \text{ м}$ При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	2,1 x 1,7 м	К		
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	В наличии Р	К, О		
- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2 \text{ м}$	1,4 м	К, О		
- высота порога наружного, внутреннего	$\leq 0,014 \text{ м}$	0,03 м	К	Выполнить мероприятия по снижению порога	

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ
(для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа		В наличии			
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	Выполнить	
	Поручни с двух сторон	наличие	нет	О, С	Установить	
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	---	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	---	О, С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	Установить	
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		нет		Установить	
	Ширина марша	≥ 1,0 м	---	К		
	Уклон	≤ 8%	---	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К	Установить	
	Разворотные площадки внизу, вверху	≥ 1,5 x 1,5 м	2,35 x 4,0 1,2 x 1,5	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О	Установить	
	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	---	К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	---	О		

- горизонтальные завершения сверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	---	К		
Пандус переносной	наличие	нет	К		Не требуется
Подъемник для инвалидов:					
- стационарный	наличие	нет	К		Не требуется
- мобильный	наличие	нет	К		Не требуется
Коридоры/холлы					
Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	2,30	К		
Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	К		
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	В наличии	К, Г		
Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	нет	К, Г	Разместить	
Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С	Установить	
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	нет	Г		Не требуется
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	Г		Не требуется
Тактильная схема	наличие	нет	С		Не требуется
Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	нет	К, О, С, Г		Не требуется
- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж	---	О		
- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж	---	К		
Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	нет	С		
Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса	0,6 м	нет	С	Установить	

на участках пола перед поворотом и дверями, ширина					
Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)		нет			
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		
Контрастная маркировка	наличие	нет	С		
Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	нет	О		
- горизонтальные завершения поручней	наличие	нет	О		
Пандус внутренний на этаже		нет			
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	---	К		
Уклон	≤ 8 %	---	К		
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	---	К		
Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	---	К		
Поручни с двух сторон:	наличие	---	К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	---	К		
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	---	О		
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)					
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем сверху и внизу (ширина)	0,6 м	нет	С		Не требуется
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	Нанести маркировку	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	Установить	
Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	нет	О, С	Установить	

- на высоте	0,85 – 0,95 м	0,95 м	О, С		
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	---	О, С		
- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	нет	С		Не требуется
Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)					
Лифт пассажирский	наличие	нет			Не требуется
Кабина:		---			
- габариты (глубина x ширина)	≥ 1,5 x 1,7 м	---	К		
- ширина дверного проема	≥ 0,95 м	---	К		
- Поручни	наличие	---	О		
Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	---	Г, С		
Знак доступности	наличие	---	К		
Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	---	К, Г		

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
(в зависимости от сферы деятельности)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации; установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок		нет			
	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	---	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,5 м	---	К		

Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков

Обслуживание в кабинете №- Сан. Пост, процедурный кабинет, каб. стар. мед., санитарок, палата №1, 2, 5, 7, 6., душевая, туалет для проживающих.			В наличии			
Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,75	К	Выполнить расширение проема		
Высота порога	$\leq 0,025$ м	0	К			
Информация тактильная	наличие	нет	С			Не требуется
Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	Создать		
- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	---	К			
-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	---	С			
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	---	О			
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	---	К			
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	---	К, О			
Обслуживание в кабинете №- Парикмахерская, моечная, палата №4., туалет для сотрудников.			В наличии			
Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,55-0,70	К	Выполнить расширение проема		
Высота порога	$\leq 0,025$ м	0	К			
Информация тактильная	наличие	нет	С			Не требуется
Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	Создать		
- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	---	К			
-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	---	С			
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	---	О			

Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	---	К		
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	---	К, О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
Обслуживание с перемещением №		нет			
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2 \text{ м}$	---	К		
Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	---	К		
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)		нет			
Ширина x глубина	$\geq 1,6 \times 1,8 \text{ м}$	---	К		
Место для сидения	наличие	---	О		
Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		нет			
Доля мест для колясочников	$\geq 2 \%$	---	К		
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2 \text{ м}$	---	К		
Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 2	---	Г		
Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
Специализированная зона обслуживания	наличие	нет	К		

инвалидов-колясочников

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для инвалидов	наличие	В наличии			
	Знак доступности помещения	наличие	нет	К	Установить	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	С	Создать	
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,75 м	К, О	Расширение дверного проема	
	Открывание дверей	наружное	наружное			
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	нет	С		Не требуется
	Количество кабинок	≥ 1 шт.	нет	К, О	---	
	• ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	---	К, О	---	
	• габариты (минимальные глубина X ширина)	$\geq 1,8 \times 1,65$ м	---	К	---	
	- опорные поручни	наличие	нет	К, О	установка	
	в т.ч. откидные	наличие	нет	К	установка	
	- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	нет	К	---	
	Размеры универсальной кабины	$\geq 2,2 \times 2,25$ м	нет		---	
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75$ м	нет	К	---	
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О	---	

Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	нет	К, О	---	
Раковина: с опорным поручнем	наличие	нет	К, О	---	
- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	нет	К	---	
- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м наличие	нет	К, О	---	
Писсуар располагать на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	---	К	---	
Габариты поддона (трапа)	$\leq 0,9 \times 1,5$ м	---	К, О	---	
Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\leq 0,48 \times 0,85$ м	---	К, О	---	
Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	---	С	создание	
Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие	нет	К, О, С	создание	

Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	нет	К, О, Г, С	создание	
	Надписи:	наличие	нет	К, О, Г, С	создание	
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м	---	К, О, Г, С	---	

		$h \leq 4,5 \text{ м}$				
высота прописных букв		$\geq 0,075 \text{ м}$	---	К, О, Г, С	---	
освещенность		наличие	нет	К, О, Г, С	---	
Указатели, пиктограммы		наличие	нет	К, О, Г, С	создание	
размещение на высоте		1,3 – 1,4 м	---	К, О, Г, С	---	
высота прописных букв		$\geq 0,075 \text{ м}$	---	К, О, Г, С	---	
освещенность		наличие	нет	К, О, Г, С	---	
Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю		наличие	нет	С	создание	
высота размещения		1,3 – 1,4 м	---	С		
маркировка кабинетов приема со стороны ручки		наличие	нет	С	создание	
на кнопках управления лифта		наличие	нет	С		
на кабинах санитарно-бытовых помещений		наличие	нет	С	установка	
Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты		Наличие (не менее 1шт)	---	Г	---	
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами		Наличие (не менее 1шт)	нет	С, Г	установка	
Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)		наличие	нет	К	установка	
Речевые информаторы и маяки		наличие	нет	С	установка	
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м		наличие	нет	С	установка	
Световые текстовые табло для вывода оперативной операции		наличие	нет	Г, С	установка	
Малогабаритные аудиовизуальные		наличие	нет	К, С, О, Г	установка	

информационно-справочные системы						
----------------------------------	--	--	--	--	--	--

7. ВЫВОДЫ

1. Необходимо обеспечить доступ инвалидам Г. К. О. С. на прилегающую территорию. Жилой корпус №2 частично доступен для лиц с ограничениями жизнедеятельности по категориям. Для полной доступности всех категорий лиц, необходимы мероприятия по установке, ремонту, замене и реконструкции прилегающей территории и жилого корпуса.

Территория, прилегающая к объекту.

Установить тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа. Заменить калитку, увеличить ширину прохода по нормативу. Заменить информацию об объекте. Выполнить ремонт покрытия пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров. Установить указатели направления движения, ограждения, бордюры с направляющей функцией вдоль тротуара. Установить указатели направления движения, ограждения, бордюры с направляющей функцией вдоль тротуара. Выполнить реконструкцию места отдыха. Выполнить ремонт автостоянки и парковки для посетителей. Создать парковочные места для инвалидов, выполнить разметку на поверхности и установить знак.

Входная группа.

Выполнить твердое, антискользящее покрытие, установить навес, водоотвод. Заменить информацию об объекте. Поручни с двух сторон выполнить по нормативу. Установить звуковой маяк у входа. Выполнить мероприятия по снижению порога. Разместить пиктограммы (доступность, вход, выход).

Пути движения на объекте.

Выполнить контрастную маркировку крайних ступеней. Установить поручни с двух сторон, бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м, пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа, колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м, речевые информаторы и маяки. Нанести рифленую и/ или контрастно окрашенную полосу на участках пола перед поворотом и дверями, контрастная маркировку крайних ступеней.

Зона оказания услуги.

Выполнить расширение дверных проемов, мероприятия по снижению порога. Разместить тактильную информацию, визуальную контрастную информацию.

Санитарно-бытовые помещения.

Адаптировать для доступа инвалидов по зрению, инвалидов, использующих при движении дополнительные опоры и инвалидов-колясочников. Установить знак доступности помещения, тактильную маркировку санузла, тактильную направляющую полосу к унитазу, осязаемую ногой или тростью, опорные поручни в т.ч. откидные, крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см), раковин с опорным поручнем, выполнить расширение дверных проемов. Оборудовать системой тревожной сигнализации.

Средства информации и телекоммуникации.

Разместить визуальные средства информации о предоставлении услуги, заменить визуальную информацию на более контрастную с шрифтом

не менее 0,025. Разместить знаки доступности. Установить тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю. Создание маркировки кабинетов приема со стороны ручки, кабинках санитарно-бытовых помещений. Установка телефонов с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами, таксофона: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ), речевых информаторов и маяков, звукового маяка у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м, световых текстовых табло для вывода оперативной операции, малогабаритных аудиовизуальные информационно-справочных систем.

«Представитель рабочей группы»

Главный специалист территориального отдела Центрального округа

МСДиСП СО

(должность)



Ворошилова А.В.

(фамилия, и.о)

Дата заполнения

« 11 » июля 2017 г

Представитель организации

Заместитель директора

(должность)



(Ронзина И.П.)

(подпись) М.П.

(фамилия, и.о.)

Дата заполнения

« 11 » июля 2017 г

Приложения



Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью, люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)