

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель межведомственной рабочей группы


подпись

/М.А.Братанова /
Ф. И.О.

« 11 » июля 2017 г.

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № _____ от « 11 » июля 2017г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Солнечнополянский пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)»
(полное юридическое наименование объекта)

445363, Самарская область г.о.Жигулевск, с.Солнечная поляна, ул.2-ая Набережная, 21 телефон 8 987 819 41 51, E-mail:
sppm@yandex.ru,

директор Тараканова Светлана Александровна
(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта - городок округ Жигулевск, с.Солнечная поляна

2. Ведомственная принадлежность - Министерство социально – демографической и семейной политики Самарской области

3. Вид деятельности (государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая, деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие) организация временного проживания.

4. Форма собственности объекта - государственная

5. Объем предоставляемых услуг вместимость 300 чел.

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта – отдельно стоящее 2-этажное здание, базовый материал несущих конструкций железобетон, материал лестниц бетон

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное: количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов – 1 основной вход и 6 эвакуационных

8. Год постройки – 1962 г. **Описание маршрута следования к объекту:**

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		400	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		Автобус № 9 Остановка «Солнечная Поляна»	
Наличие переходов на пути следования от остановки		есть	
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	нет	Съезды с уклоном более 10%	да
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	да
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию: (при наличии ограждения)	наличие	В наличии			
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2\text{ м}$	1,0 м	К, О	Выполнить реконструкцию	В наличии ворота
	Информация об объекте	наличие	В наличии	К, О, С, Г		
	Перепад высот бордюров, ботоновых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного	$\leq 0,025\text{ м}$	0,07 м	К, С, О		

	движения					
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	$\geq 0,05$ м	0,07м	К, С, О		
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	$\geq 0,8$ м	отсутствие	С	Разместить	
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	-	С		
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	В наличии	К, О, С		
	Путь к главному (специализированному) входу в здание:					
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	3,3м	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м не менее 2,0 x 1,8 м	2,6м	К		
	Указатели направления движения	наличие	Нет	К, Г	Установить	
	Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	В наличии	С		
	Места отдыха	наличие	В наличии	К, О		
	Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)		В наличии			
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	200 м	К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов	$\geq 10\%$ (не менее 1 места)	Нет	К		

Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие	-	К	Разместить знак	
Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	-	К	Выполнить разметку	
Съезд с тротуара на проезжую часть:	наличие	Нет		Выполнить	
Угол уклона	$\leq 1:12$	-	К		
Ширина	$\geq 1,0\text{м}$		К		
Высота бортового камня	$\leq 0,015\text{ м}$	-	К		
Открытая лестница	наличие	отсутствует			Не требуется
Ширина лестничных маршей открытых лестниц	$\geq 1,35\text{ м}$		О, С		
Марш лестницы	3-12 ступеней		О, С		
Высота подступенка	0,12 - 0,15 м		О, С		
Ширина проступей	0,35 - 0,4 м		О, С		
Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие		О, С		
Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	наличие		С		
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
Расстояние между поручнями	$\geq 1,0\text{м}$		О, С		
- горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с не травмирующими окончанием	$\geq 0,3\text{м}$		О, С		
- поручни на высоте	0,85 - 0,92 м		О, С		

	Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м		С		
	Пандус на рельефе	наличие	Нет			Не требуется
	Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м		К		
	Уклон	$\leq 8\%$		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,65 - 0,75 м		К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 - 0,95 м		К, О		
	- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		К, О		
	- горизонтальные завершения поручня сверху, снизу с не травмирующими окончанием	$\geq 0,3$ м		К, О		
	Длина марша пандуса	≤ 9 м		К, О		
	Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	наличие		К, О		
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	> 1,5 м		К, О		
	Разворотные площадки:	нет				
	- верхнее окончание	> 1,5 x 1,5 м		К		
	- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	> 1,5 x 1,5 м		К		
	- нижнее окончание	> 1,5 x 1,5 м		К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К, О		
	Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м		К, О		

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещенный по плану БТИ		Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактически величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка	наличие	В наличии			
	Высота площадки	м	0.5м			
	Габариты площадки: ширина X глубина	≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	6,15 x 1.62 м	К		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 x 2,2 м	6.15 x 6.52 м	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	В наличии	К, О, С		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	В наличии	К, О, С		
	Поперечный уклон в пределах	1-2%	2%	К, О, С		
	Навес	наличие	Нет	К, О		Не требуется
	Водоотвод	наличие	есть	К, О, С		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	≥1,0м	Нет	К		
	Информация об объекте	наличие	В наличии	Г		
	Лестница наружная	наличие	В наличии			
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	В наличии	О, С		
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	Нет	С	Разместить	

Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	Нет	С	Выполнить	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Нет	О, С	Установить	
При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие	Нет	О, С		
Поручни с двух сторон	наличие	В наличии	О, С		
- на высоте	0,85-0,95 м	0,82 м	О, С		
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥0,3м	0,3 м	О, С		
Поручни округлого сечения	0,04 - 0,06 м	0,04 м	О, С		
Пандус наружный	наличие	В наличии			
Ширина марша	>1,0м	1,3 м	К		
Уклон	≤8%	8%	К		
Высота подъема одного марша (максимальная)	≤0,8м	0,5 м	К		
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	В наличии	К, О		
Разворотные площадки:		наличие			
- при въезде на пандус	≥ 1,5 x 1,5 м	Нет	К		
-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	≥ 1,5 x 1,5 м		К		
-промежуточная с поворотом направления движения	≥ 1,5 x 1,5 м	Нет	К		
Поручни с двух сторон:	наличие	В наличии	К, О		
- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	0,95 м	К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	0,65 м	К		
- на высоте (верхний поручень)	0,85 - 0,95 м	0,9 м	К, О		
- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	≥0,3 м	0,3 м	К, О		
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	В наличии	К, О		
Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	Нет	К		Не требуется

	Звуковой маяк у входа	наличие	Нет	С		Не требуется
	Тамбур		В Наличие			
	Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5$ м При реконструкции и $(1,5 - 1,8) \times 2$ м	1.6 x 6.05 м	К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		
	- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м	1,22 м	К, О		
	- высота порога наружного, внутреннего	$\leq 0,014$ м	0,05 и 0,03м	К	Реконструкция	

**3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ
(для доступа в зону оказания услуги)**

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактически и величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа	наличие	В наличии		Выполнить замену	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	Нет	С	Выполнить	
	Поручни с двух сторон	наличие	Нет	О, С		
	- на высоте	0,85 - 0,95 м		О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху,	$\geq 0,3$ м		О, С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа	наличие	В наличии		Заменить	

Ширина марша	≥1,0м		К		
Уклон	<8%		К		
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К		
Разворотные площадки внизу,верху	≥1,5 x 1,5 м		К		
Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м		К		
- на высоте (верхний поручень)	0,85 - 0,95 м		О		
- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	≥0,3м		К		
Пандус переносной	наличие	Нет	К	Выполнить по нормативу	
Подъемник для инвалидов:					
- стационарный	наличие	Нет	К		Не требуется
- мобильный	наличие	Нет	К	Установить	
Коридоры/холлы					
Ширина полосы движения	≥1,2м	1,25м	К		
Разворотные площадки	≥ 1,5 x 1,5 м	1,25x1,25м	К		
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	наличие	К, Г		
Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	Нет	К, Г	Установить	
Речевые информаторы и маяки	наличие	Нет	С	Установить	
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	Нет	Г	Установить	
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	Нет	Г	Установить	
Тактильная схема	наличие	Нет	С	Установить	
Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	наличие	К, О, С, Г		
- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж	2 места	О		
- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж	2 места	К		
Навесное оборудование, выступ в зону движения	≤0,1м	Нет	С		

Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	Нет	С	Выполнить	
Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)	наличие	Нет			
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
Контрастная маркировка	наличие		С		
Поручни с двух сторон на лестнице	наличие		О		
- горизонтальные завершения поручней	наличие		О		
Пандус внутренний на этаже	наличие	наличие			
Ширина марша	≥0м	1,5	К		
Уклон	≤8%	3%	К		
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0.05 м	наличие	отсутствие	К	создание	
Разворотные площадки внизу,верху	≥ 1,5 x 1,5 м	1,5x1,5	К		
Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствие	К,0	создание	
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м		К		
- на высоте (верхний поручень)	0,85 - 0,95 м		О		
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)					
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	отсутствует	С	создание	
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	отсутствует	С	создание	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствует	О, С	установка	
Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	отсутствует	О, С	установка	
- на высоте	0^5 - 0,95 м		О, С		
- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	≥0,3 м		О, С		
- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие		С		
Лифт пассажирский	наличие	Нет			Не требуется
Кабина:					

- габариты (глубина ширина)	≥ 1,5 x 1,7 м		К	
- ширина дверного проема	≥ 0,95 м		К	
- Поручни	наличие		О	
Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие		Г,С	
Знак доступности	наличие		К	
Указатели номера этажа напротив лифта	наличие		К, Г	

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
(в зависимости от сферы деятельности)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактически величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок	наличие	В наличии			Столовая
	Высота рабочей поверхности	0,8 -1,1 м	1,1	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	>1,5м	1,15	К	Произвести ремонт	
	Обслуживание в библиотеке					
	Ширина проема двери в свету:	>0,9м	1,0м	К		
	Высота порога	≤ 0,025 м	0	К		
	Информация тактильная	наличие	Нет	С	Разместить	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	В наличии	К,О,С,Г		
	- размещение на высоте	≤1,8м	1,5м	К		
	-высота прописных букв	≥ 0,025 м	0,01м	С		
	Габариты зоны сидения-глубина	≥1,2м	1,2м	О		
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	1,5x1,5м	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,8м	К, О		
	Обслуживание в палатах					
	Ширина проема двери в свету:	≥0,9м	1,0м	К		
	Высота порога	≤0,025 м	0	К		
	Информация тактильная	наличие	Нет	С		Не требуется
	Информация визуальная контрастная:	наличие	В наличии	К,О,С,Г		

- размещение на высоте	≤1,8м	1,3	К	
-высота прописных букв	≥ 0,025 м	0,03м	С	
Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	1,0м	О	
Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 х 1,5 м	1,5х1,5м	к	
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,8м	к, о	
Обслуживание в кабинете психолога				
Ширина проема двери в свету:	≥0,9м	1,0м	к	
Высота порога	≤ 0,025 м	0	к	
Информация тактильная	наличие	Нет	с	Разместить
Информация визуальная контрастная:	наличие	В наличии	К,О,С,Г	
- размещение на высоте	≤1,8м	1,5	к	
-высота прописных букв	≥ 0,025 м	0.03м	с	
Габариты зоны сидения-глубина	≥1,2м	1,2м	о	
Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 х 1,5 м	1,5х1,5м	к	
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	1,0м	к, о	Заменить
Обслуживание в медицинском кабинете				
Ширина проема двери в свету:	≥0,9м	1,0м	к	
Высота порога	≤ 0,025 м	0	к	
Информация тактильная	наличие	Нет	с	Разместить
Информация визуальная контрастная:	наличие	В наличии	к, о, с, г	
- размещение на высоте	≤1,8м	1,3	к	
-высота прописных букв	≥0,025 м	0,03м	с	
Габариты зоны сидения-глубина	>1,2 м	1,2м	о	
Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 х 1,5 м	1,5х1,5м	к	
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	1,0м	к, о	Заменить
Обслуживание в кабинете врача				
Ширина проема двери в свету:	≥0,9м	0,8м	к	
Высота порога	≤ 0,025 м	Нет	к	
Информация тактильная	наличие	Нет	с	Разместить
Информация визуальная контрастная:	наличие	В наличии	к, о, с, г	
- размещение на высоте	≤1,8 м	1,5	к	
-высота прописных букв	> 0,025 м	0,01м	с	
Габариты зоны сидения-глубина	≥1,2 м	1,2м	о	
Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 х 1,5 м	1,5х1,5м	к	

Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,8 м	к о	
Лаборатория				
Ширина проема двери в свету:	≥0,9м	1,0м	к	
Высота порога	≤0,025м	Нет	к	
Информация тактильная	наличие	Нет	с	Выполнить
Информация визуальная контрастная:	наличие	В наличии	к о с г	
- размещение на высоте	≤1,8м	1,5	к	
-высота прописных букв	≥0,025 м	0,03м	с	
Габариты зоны сидения-глубина	≥1,2 м	1,2м	о	
Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	1,5x1,5м	к	
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,8м	к о	
Парикмахер				
Ширина проема двери в свету:	≥0,9м	1,0м	к	
Высота порога	≤0,025 м	0	к	
Информация тактильная	наличие	Нет	с	Выполнить
Информация визуальная контрастная:	наличие	В наличии	к о с г	
- размещение на высоте	≤1,8м	2,0м	к	Разместить по нормативу
-высота прописных букв	≥0,025 м	0,03м	с	
Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	1,2м	о	
Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	1,5x1,5м	к	
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,8м	к о	
Умывальник				
Ширина проема двери в свету:	≥0,9м	0,9м	к	
Высота порога	≤0,025 м	0,04м	к	Выполнить понижение
Информация тактильная	наличие	Нет	с	Выполнить
Информация визуальная контрастная:	наличие	В наличии	к, о, с, г	
- размещение на высоте	≤1,8м	1,5м	к	
-высота прописных букв	≥0,025 м	0,03м	с	
Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	1,3м	о	
Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	1,5x1,5м	к	
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,8м	к о	
Кабинет процедурный				
Ширина проема двери в свету:	≥0,9м	0,9м	к	Выполнить расширение
Высота порога	≤0,025 м	0,04м	к	Выполнить понижение

	Информация тактильная	наличие	Нет	С	Выполнить
	Информация визуальная контрастная:	наличие	В наличии	К, О, С, Г	
	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	1,6м	К	
	-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	0,01м	С	
	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	1,2м	О	
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5x1,5м	К	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,8м	К, О	
	Кабинет медицинской помощи				
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,9м	К	
	Высота порога	$\leq 0,025$ м	Нет	К	
	Информация тактильная	наличие	Нет	С	Выполнить
	Информация визуальная контрастная:	наличие	В наличии	К, О, С, Г	
	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	1,2м	К	
	-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	0,03м	С	
	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	1,0м	О	
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5x1,5м	К	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,8м	К, О	
	Карантин				
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,8м	К	Выполнить расширение
	Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,04	К	Выполнить понижение
	Информация тактильная	наличие	Нет	С	Выполнить
	Информация визуальная контрастная:	наличие	наличие	К, О, С, Г	
	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	1,5м	К	
	-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	0,02м	С	
	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	1,2м	О	
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5x1,5м	К	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,8м	К, О	
	Физкабинет				
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	1,5м	К	
	Высота порога	$\leq 0,025$ м	0	К	
	Информация тактильная	наличие	Нет	С	Выполнить
	Информация визуальная контрастная:	наличие	наличие	К, О, С, Г	
	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	1,5м	К	
	-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	0,02м	С	

Габариты зоны сидения-глубина	≥1,2м	1,2м	О		
Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	1,5x1,5м	К		
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,8м	К, О		
Приемная					
Ширина проема двери в свету:	≥0,9м	0,9м	К		
Высота порога	≤0,025 м	0	К		
Информация тактильная	наличие	Нет	С	Выполнить	
Информация визуальная контрастная:	наличие	наличие	К, О, С, Г		
- размещение на высоте	≤1,8м	1,5м	К		
-высота прописных букв	≥0,025 м	0,03м	С		
Габариты зоны сидения-глубина	≥1 м	1,2м	О		
Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	1,5x1,5м	К		
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,8м	К,О		
Обслуживание с перемещением					
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	≥1,2м	-	К		
Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 – 1,1 м	-	К		
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)	наличие	нет			
Ширина x глубина	≥ 1,6 x 1,8 м	нет	К		
Место для сидения	наличие	нет	О		
Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)	наличие	В наличии столовая 120 мест			
Доля мест для колясочников	≥ 2 %	10%	К		

Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	2 м	К	
---	--------------	-----	---	--

Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 2	Нет	Г	Создать
--	----------	-----	---	---------

Вкладка при необходимости описания нескольких залов

Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	наличие	К	
---	---------	---------	---	--

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помеще-ний	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для инвалидов	наличие	В наличии		Выполнить ремонт	
	Знак доступности помещения	наличие	Нет	К	Разместить	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	Нет	С	Выполнить	
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,86	К, О	Выполнить расширение проема	
	Открывание дверей	наружное	внутреннее		Замена	
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	-	С	Выполнить	
	Количество кабинок	≥ 1 шт.	1 шт	К, О		
	• ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,7 м	К, О	Выполнить расширение проема	
	• габариты (минимальные глубина X ширина)	$\geq 1,8 \times 1,65$ м	1,3x1,3 м	К	Выполнить реконструкцию	
	- опорные поручни	наличие	В наличии	К, О	Выполнить ремонт	
	в т.ч. откидные	наличие	Нет	К	Создать	
	- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	Нет	К		Не требуется
	Размеры универсальной кабины	$\geq 2,2 \times 2,25$ м	1,0 x 1,2 м			
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75$ м	1,3x1,3 м	К		
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	Нет	О	Разместить	
	Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	Нет	К, О	Выполнить	

	Раковина: с опорным поручнем	наличие	Нет	К, О	Установить	
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	≥1,30 x 0,85 м		К		
	- высота раковины с опорным поручнем	0,75-0,85 м наличие		К, О		
	Писсуар располагать на высоте от пола	≤0,4 м или вертикальной формы	0,4м	К		
	Габариты поддона (трапа)	≤ 0,9 x 1,5 м	2,3x2,7 м	К, О		
	Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	≤0,48 x 0,85 м	0,4x1,5 м	К, О		
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см		С	Выполнить	
	Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие		К, О, С	Выполнить	

Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помещений	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактически величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	В наличии	К, О, Г, С		
	Надписи:	наличие	В наличии	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	> 1,5 м и < 4,5 м	1,7м	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	> 0,075 м	0,025м	К, О, Г, С	Заменить	
	освещенность	наличие	Нет	К, О, Г, С	Выполнить	
	Указатели, пиктограммы	наличие	В наличии	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	13 -1,4 м	1,6м	К, О, Г, С	Разместить по нормативу	
	высота прописных букв	> 0,075 м	0.03м	К, О, Г, С	Заменить	

	освещенность	наличие	Нет	К, О, Г, С	Выполнить	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	Нет	С	Разместить	
	высота размещения	1,3-1,4 м	-	С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	-	С		
	на кнопках управления лифта	наличие	-	С		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	-	С		
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	Нет	Г		Не требуется
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	Нет	С, Г		Не требуется
	Таксофонх автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	Нет	К		Не требуется
	Речевые информаторы и маяки	наличие	Нет	С	Установить	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	Нет	С	Установить	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	Нет	Г,С		Не требуется
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	Нет	К, С, О, Г		Не требуется

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования и анкетирования объекта на предмет доступности для инвалидов и других МГН выявлено: на данном объекте обеспечено временное содержание и оказание социальных услуг гражданам, достигшим пожилого возраста (женщинам старше 55 лет, мужчинам старше 60 лет, и совершеннолетним инвалидам 1 или 2 группы, страдающим психическими хроническими заболеваниями и нуждающимися по состоянию здоровья в постоянном постороннем. По адаптации объекта выполнить следующие мероприятия:

Территория, прилегающая к объекту. Разместить указатели направления движения, тактильную полосу перед препятствием (поворотом) на тротуаре.

Входная группа.

Пути движения на объекте.

Зона оказания услуги.

Санитарно-бытовые помещения.

Средства информации и телекоммуникации.

Представитель рабочей группы

Главный специалист территориального отдела Центрального округа

МСДиСП СО (должность)

 Ворошилова А.В.
(подпись)

« 11 » июля 2017г.

Представитель организации, эксплуатирующей объект

Директор ГБУ СО «Солнечнополянский пансионат»

(должность)



Тараканова С.А.

(подпись) М.П.

июля 2017г.

Приложения

1. Устав Государственного бюджетного учреждения Самарской области «Солнечнополянский пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)»
2. Свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области на земельный участок
3. Свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области на здание
4. Технический паспорт на здание бюро технической инвентаризации Самарской области города Жигулевска
5. Кадастровый паспорт земельного участка Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и ситуационный план
6. Фото функциональных зон.

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)