

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель межведомственной рабочей группы

подпись


М.А. Братанова /
Ф. И. О.
«17» 02 2022 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 3 от «17» 02 2022г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Солнечнополюдинский пансионат для инвалидов (психоневрологический

интернат)»

(полное юридическое наименование объекта)

445363, Самарская область г.о. Жигулевск, с. Солнечная поляна, ул. 2-ая Набережная, 21 телефон 8 987 819 41 51. E-mail:

srpm@vande.ru

директор Тараканова Светлана Александровна

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта - городской округ Жигулевск, с. Солнечная поляна

2. Ведомственная принадлежность - Министерство социально – демографической и семейной политики Самарской области

3. Вид деятельности (государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие) организация временного проживания

4. Форма собственности объекта - государственная

5. Объем предоставляемых услуг вместимость 330 чел.
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта – отдельно стоящее 2 этажное здание, базовый материал несущих конструкций железобетон, материал лестниц бетон

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж;
базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов – 1 основной вход и 6 эвакуационных

8. Год постройки – 1962 г. Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	400	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Автобус № 9 Остановки «Солнечная Поляна»	
Наличие переходов на пути следования от остановки	есть	
Регулируемые переходы	нет	нет
Нерегулируемые переходы	есть	нет
Внеуличные переходы	нет	нет
Тактильные указатели	нет	нет
Переделы высоты на пути движения	нет	да
Открытые лестницы	нет	да
Поручни на лестницах	нет	нет
	Пандусы с уклоном более 8%	да
	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помещения по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по оплате при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию: (при наличии ограждения)	наличие	наличие			
	Ширина прохода, калитки	≥1,2м	1,0м	К, О	Выполнить реконструкцию	В наличии ворота
	Информация об объекте	наличие	наличие	К, О, С, Г		
	Передел высоты бордюров, готовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадей, прилегающих к путям пешеходного	≤0,025 м	0,07м	К, С, О		

движения						
Высоту бордюров по краям пешеходных путей	$\geq 0,05$ м	0,07м	К, С, О			
Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	$\geq 0,8$ м	наличие	С			
Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	0,5-0,6	С			
Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	наличие	К, О, С			
Путь к главному (специализированному) входу в здание:						
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	3,3м	К			
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости. Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м не менее 2,0 x 1,8 м	2,6м	К			
Указатели направления движения	наличие	Да	К, Г			
Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	наличие	С			
Места отдыха	наличие	наличие	К, О			
Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)						
Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	200 м	К, О			
Количество машино-мест для инвалидов	$\geq 10\%$ (не менее 1 места)	1	К			

Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие	наличие	К		
Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	наличие	К	Выполнить разметку	
Съезд с тротуара на проезжую часть:	наличие	нет		Выполнить	
Угол уклона	≤1:12	-	К		
Ширина	≥1,0м		К		
Высота бортового камня	≤0,015 м	-	К		
Открытая лестница	наличие	нет			
Ширина лестничных маршей открытых лестниц	≥1,35 м		О, С		
Марш лестницы	3-12 ступеней		О, С		
Высота подступенка	0,12 - 0,15 м		О, С		
Ширина проступей	0,35 - 0,4 м		О, С		
Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие		О, С		
Краявие ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	наличие		С		
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
Расстояние между поручнями	≥1,0м		О, С		
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончаниями	≥0,3м		О, С		
- поручни на высоте	0,85 - 0,92 м		О, С		

Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м	≥ 0,8 - 0,9 м		С	
Пандус на рельефе	наличие	нет		
Высота подступа одного марша	≤ 0,8 м		К	
Уклон	≤ 8%		К	
Поручни с двух сторон:	наличие		К, О	
- на высоте (нижний поручень)	0,65 - 0,75 м		К	
- на высоте (верхний поручень)	0,85 - 0,95 м		К, О	
- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		К, О	
- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующими окончаниями	≥ 0,3 м		К, О	
Длина марша пандуса	≤ 9 м		К, О	
Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять по-прежнему устройствами	наличие		К, О	
Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	> 1,5 м		К, О	
Разворотные площадки:	нет			
- верхнее окончание	> 1,5 x 1,5 м		К	
- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	> 1,5 x 1,5 м		К	
- нижнее окончание	> 1,5 x 1,5 м		К	
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К, О	
Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м		К, О	

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещения по плану БТИ		Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактически в здании, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка	наличие	наличие			
	Высота площадки	м	0,5м			
	Габариты площадки: ширина X глубина	≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	6,15 x 1,62 м	К		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 x 2,2 м	6,15 x 6,52 м	К		
	Поручни (отражение) при высоте площадки более 45 см	наличие	наличие	К, О, С		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	наличие	К, О, С		
	Поперечный уклон в пределах	1-2%	2%	К, О, С		
	Навес	наличие	нет	К, О		
	Водоотвод	наличие	наличие	К, О, С		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	≥1,0 м	нет	К		
	Информация об объекте	наличие	наличие	Г		
	Лестница наружная	наличие	наличие			
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	наличие	О, С		
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	наличие	С		

Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	наличие	С	Выполнено	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О,С	Установить	
При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать раздельные поручни	наличие	нет	О,С		
Поручни с двух сторон	наличие	наличие	О,С		
- на высоте	0,85-0,95 м	0,82 м	О,С		
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥0,3 м	0,3 м	О,С		
Поручни округлого сечения	0,04 - 0,06 м	0,04 м	О,С		
Пандус наружный	наличие	наличие			
Ширина марша	>1,0м	1,3 м	К		
Уклон	≤8%	8%	К		
Высота подъема одного марша (максимальная)	≤0,8м	0,5 м	К		
Колесообойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	наличие	К,О		
Разворотные площадки:	наличие	наличие			
- при въезде на пандус	≥1,5 х 1,5 м	нет	К		
- промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	≥1,5 х 1,5 м	нет	К		
-промежуточная с поворотом направления движения	≥1,5 х 1,5 м	нет	К		
Поручни с двух сторон:	наличие	наличие	К,О		
- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	0,95 м	К,О		
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	0,65 м	К		
- на высоте (верхний поручень)	0,85 - 0,95 м	0,9 м	К,О		
- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	≥0,3 м	0,3 м	К,О		
Поверхности покрытия должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	наличие	К,О		
Наружный пандусник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	нет	К		Не требуется

Звуковой маяк у входа	наличие	нет	С		Не требуется
Ламбуэр		наличие			
Габариты: глубина X ширина	≥2,3 x 1,5 м При реконструкции и (1,5-1,8) x 2 м	1,6 x 6,05 м	К		
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		
- ширина дверного проема в свету	≥1,2 м	1,22 м	К, О		
- высота порога наружного, внутреннего	≤0,014 м	0,05 и 0,03м	К		

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактически и величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа	наличие	наличие		Выполнить замену	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	наличие	С		
	Поручни с двух сторон	наличие	нет	О,С		
	- на высоте	0,85 - 0,95 м		О,С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху,	≥0,3м		О,С		
	Бютики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О,С		
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа	наличие	наличие		Заменить	

Уклон	≤8%		К	
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К	
Разворотные площадки внизу,верху	≥1,5 х 1,5 м		К	
Поручни с двух сторон:	наличие		К, О	
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м		К	
- на высоте (верхний поручень)	0,85 - 0,95 м		О	
- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	≥0,3м		К	
Пандус переносной	наличие	нет	К	Выполнить по нормативу
Подъемник для инвалидов:				
- стационарный	наличие	нет	К	Не требуется
- мобильный	наличие	наличие	К	
Коридоры/холлы				
Ширина полосы движения	≥1,2м	1,25м	К	
Разворотные площадки	≥1,5 х 1,5 м	1,25х1,25м	К	
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	наличие	К, Г	
Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	наличие	К, Г	
Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С	Установить
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	нет	Г	Установить
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	Г	Установить
Тактильная схема	наличие	наличие	С	
Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	наличие	К, О, С, Г	
- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж	2 места	О	
- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж	2 места	К	
Навесное оборудование, выступ в зону движения	≤0,1м	нет	С	

Рифленая и/или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	наличие	С		
Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)	наличие	нет			
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
Контрастная маркировка	наличие		С		
Поручни с двух сторон на лестнице	наличие		О		
- горизонтальные завершения поручней	наличие		О		
Пандус внутренний на этаже	наличие	наличие			
Ширина марша	$\geq 0\text{м}$	1,5	К		
Уклон	$\leq 8\%$	3%	К		
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	отсутствие	К	установить	
Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	1,5x1,5	К		
Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О	установить	
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м		К		
- на высоте (верхний поручень)	0,85 - 0,95 м		О		

Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)

Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	наличие	С		
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	присутствует	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	установка	
Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	нет	О, С	установка	
- на высоте	0,45 - 0,95 м		О, С		
- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3 \text{ м}$		О, С		
- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие		С		
Лифт пассажирский	наличие	нет			Не требуется
Кабина:					

- газариты (глухонна ширинна)	$\geq 1,5 \times 1,7 \text{ м}$			К		
- ширинна дверного проема - Поручни	$> 0,95 \text{ м}$ наличие			К О		
Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие			Г, С		
Знак доступности	наличие			К		
Указатели номера этажа напротив лифта	наличие			К, Г		

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

(в зависимости от сферы деятельности)

№ помещ ений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактически в здании, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок	наличие	наличие	5		Столовая
	Высота рабочей поверхности	0,8 - 1,1 м	1,1	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	$> 1,5 \text{ м}$	1,15	К	Провести ремонт	
	Обслуживание в библиотек					
	Ширина проема двери в свету:	$> 0,9 \text{ м}$	1,0м	К		
	Высота порога	$\leq 0,025 \text{ м}$	0	К		
	Информация тактильная	наличие	наличие	С		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	наличие	КОСГ		
	- размещение на высоте	$\leq 1,8 \text{ м}$	1,5м	К		
	- высота прописных букв	$\geq 0,025 \text{ м}$	0,01м	С		
	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2 \text{ м}$	1,2м	О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	1,5х1,5м	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,8м	К, О		
	Обслуживание в палатах					
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9 \text{ м}$	1,0м	К		
	Высота порога	$\leq 0,025 \text{ м}$	0	К		
	Информация тактильная	наличие	нет	С		Не требуется
	Информация визуальная контрастная:	наличие	наличие	КОСГ		

- размещение на высоте	≤1,0м	1,3	к		
- высота прописных букв	≥0,025 м	0,03м	с		
Габариты зоны сидения-глубина	≥1,2 м	1,0м	о		
Зона для кресла-коляски	≥1,5 х 1,5 м	1,5х1,5м	к		
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,8м	к, о		
Обслуживание в кабинете психолога					
Ширина проема двери в свету:	≥0,9м	1,0м	к		
Высота порога	≤0,025 м	0	к		
Информация тактильная	наличие	наличие	с		
Информация визуальная контрастная:	наличие	наличие	КОСГ		
- размещение на высоте	≤1,8м	1,5	к		
- высота прописных букв	≥0,025 м	0,03м	с		
Габариты зоны сидения-глубина	≥1,2м	1,2м	о		
Зона для кресла-коляски	≥1,5 х 1,5 м	1,5х1,5м	к		
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	1,0м	к, о	Заменить	
Обслуживание в кабинете врача					
Ширина проема двери в свету:	≥0,9м	0,8м	к		
Высота порога	≤0,025 м	нет	к		
Информация тактильная	наличие	наличие	с		
Информация визуальная контрастная:	наличие	наличие	к, о, с, г		
- размещение на высоте	≤1,8 м	1,5	к		
- высота прописных букв	≥0,025 м	0,01м	с		
Габариты зоны сидения-глубина	≥1,2 м	1,2м	о		
Зона для кресла-коляски	≥1,5 х 1,5 м	1,5х1,5м	к		

Стол с высотой рабочей поверхности	0,0-0,8 м	0,8 м	К, О	
Лаборатории				
Ширина проема двери в свету:	≥0,9 м	1,0 м	К	
Высота порога	≤0,025 м	нет	К	
Информация тактильная	наличие	наличие	С	
Информация визуальная контрастная:	наличие	наличие	К, О, С, Г	
- размещение на высоте	≤1,8 м	1,5	К	
- высота прописных букв	≥0,025 м	0,03 м	С	
Габариты зоны сидения-глубина	≥1,2 м	1,2 м	О	
Зона для кресла-коляски	≥1,5 х 1,5 м	1,5х1,5 м	К	
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,8 м	К, О	
Умывальник				
Ширина проема двери в свету:	≥0,9 м	0,9 м	К	
Высота порога	≤0,025 м	0,025 м	К	
Информация тактильная	наличие	наличие	С	
Информация визуальная контрастная:	наличие	наличие	К, О, С, Г	
- размещение на высоте	≤1,8 м	1,5 м	К	
- высота прописных букв	≥0,025 м	0,03 м	С	
Габариты зоны сидения-глубина	≥1,2 м	1,2 м	О	
Зона для кресла-коляски	≥1,5 х 1,5 м	1,5х1,5 м	К	
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,8 м	К, О	
Умывальник				
Ширина проема двери в свету:	≥0,9 м	0,9 м	К	
Высота порога	≤0,025 м	0,04 м	К	Выполнить понижение
Информация тактильная	наличие	наличие	С	
Информация визуальная контрастная:	наличие	наличие	К, О, С, Г	
- размещение на высоте	≤1,8 м	1,5 м	К	
- высота прописных букв	≥0,025 м	0,03 м	С	
Габариты зоны сидения-глубина	≥1,2 м	1,3 м	О	
Зона для кресла-коляски	≥1,5 х 1,5 м	1,5х1,5 м	К	
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,8 м	К, О	
Кабинет процедурный				
Ширина проема двери в свету:	≥0,9 м	0,9 м	К	Выполнить расширение
Высота порога	≤0,025 м	0,04 м	К	Выполнить понижение

Информация тактильная	наличие	наличие	С	
Информация визуальная контрастная:	наличие	наличие	К, О, С, Г	
- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	1,6м	К	
- высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	0,01м	С	
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	1,2м	О	
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5$ х $1,5$ м	1,5х1,5м	К	
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,8м	К, О	
Кабинет медичинской помощи				
Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,9м	К	
Высота порога	$\leq 0,025$ м	нет	К	
Информация тактильная	наличие	наличие	С	
Информация визуальная контрастная:	наличие	наличие	К, О, С, Г	
- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	1,2м	К	
- высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	0,03м	С	
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	1,0м	О	
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5$ х $1,5$ м	1,5х1,5м	К	
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,8м	К, О	
Коридор				
Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,8м	К	Выполнить расширение
Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,04	К	Выполнить понижение
Информация тактильная	наличие	наличие	С	
Информация визуальная контрастная:	наличие	наличие	К, О, С, Г	
- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	1,5м	К	
- высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	0,02м	С	
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	1,2м	О	
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5$ х $1,5$ м	1,5х1,5м	К	
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,8м	К, О	
Физкабинет				
Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	1,5м	К	
Высота порога	$\leq 0,025$ м	0	К	
Информация тактильная	наличие	наличие	С	
Информация визуальная контрастная:	наличие	наличие	К, О, С, Г	
- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	1,5м	К	
- высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	0,02м	С	

1 вариант	Зоны сидения-глубина	≥1,2м	1,2м	О	
	Зона для кресла-коляски	≥1,5 х 1,5 м	1,5х1,5м	К	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,8м	К, О	
	Приседная				
	Ширина проема двери в свету:	≥0,9 м	0,9м	К	
	Высота порога	≤0,025 м	0	К	
	Информация тактильная	наличие	наличие	С	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	наличие	К, О, С, Г	
	- размещение на высоте	≤1,8 м	1,5м	К	
	- высота прописных букв	≥0,025 м	0,03м	С	
	Габариты зоны сидения-глубина	≥1 м	1,2м	О	
	Зона для кресла-коляски	≥1,5 х 1,5 м	1,5х1,5м	К	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,8м	К, О	
	Обслуживание с перемещением				
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	≥1,2м	-	К	
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.д.)	0,8 – 1,1 м	-	К	
	Выкладка при необходимости описания нескольких маршрутов				
	Кабина индифференциального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабинка телефона и др.)	наличие	нет		
	Ширина х глубина	≥1,6 х 1,8 м	нет	К	
	Место для сидения	наличие	нет	О	
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О	
	Выкладка при необходимости описания нескольких кабин				
	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)	наличие	В наличии столовая 120 мест		
	Доля мест для колясочников	≥ 2%	10%	К	

Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	≥ 1,2 м	2 м	К	
---	---------	-----	---	--

Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подлокотником слухового аппарата)

≥ 2

Нет

Г

Создать

Вкладка при необходимости описания нескольких залов

Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников

наличие

наличие

К

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помеще ний	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактически в здании, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для инвалидов	наличие	наличие			
	Знак доступности помещения	наличие	нет	К	Разместить	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	наличие	С	Выполнить	
	Ширина дверного проема	≥ 0,9 м	0,86	К, О	расширение проема	
	Открывание дверей	наружное	внутреннее		Замена	
	Тактильная направляющая полоса к умывальнику, осязаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	-	С	Выполнить	
	Количество кабинок	≥ 1 шт.	1 шт	К, О	Выполнить	
	• ширина дверного проема	≥ 0,9 м	0,7 м	К, О	расширение проема	
	• габариты (минимальные глубина X ширина)	≥ 1,8 x 1,65 м	1,3 x 1,3 м	К	Выполнить реконструкцию	
	- опорные поручни	наличие	наличие	К, О		
	в т.ч. откидные	наличие	наличие	К		
	- знак доступности кабинки (при необходимости)	наличие	нет	К		Не требуется
	Размеры универсальной кабинки	≥ 2,2 x 2,25 м	1,0 x 1,2 м			
	Зона для кресла-коляски рядом с умывальником (ширина x глубина)	≥ 0,75 м	1,3 x 1,3 м	К		
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О	Разместить	
	Знак доступности кабинки на высоте	1,35 м	нет	К, О	Выполнить	

	Раковина: с опорным поручнем	наличие	наличие	К, О		
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина)	≥1,30 х 0,85 м		К		
	- высота раковины с опорным поручнем	0,75-0,85 м наличие		К, О		
	Писсуар располагать на высоте от пола	≤0,4 м или вертикальной формы	0,4м	К		
	Габариты поддона (трапа)	≤ 0,9 х 1,5 м	2,3х2,7 м	К, О		
	Размеры сиденья душевой кабины: глубина х длина	≤0,48 х 0,85 м	0,4х1,5 м	К, О		
	Тактильная направляющая полоса к унитаду, опущаемая ногой или тростью (ширина)	30 см		С	Выполнить	
	Оборудование системой тревожной сигнализации	наличие	наличие	К, О, С		
Выядка при необходимости посещения нескольких туалетных комнат						

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помещ ений	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактически в величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые меры по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	наличие	К, О, Г, С		
	Написи:	наличие	наличие	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	> 1,5 м и < 4,5 м	1,7м	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	> 0,075 м	0,025м	К, О, Г, С	Заменить	
	освещенность	наличие	нет	К, О, Г, С	Выполнить	
	Указатели, пиктограммы	наличие	наличие	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	1,3 - 1,4 м	1,6м	К, О, Г, С	Разместить по нормативу	
	высота прописных букв	> 0,075 м	0,03м	К, О, Г, С	Заменить	

освещенность	наличие	нет	К, О, Г, С	выполнить	
Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	нет	С	Разместить	
высота размещения	1,3-1,4 м	-	С		
маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	-	С		
на кнопках управления лифта	наличие	-	С		
на кабинках санитарно-бытовых помещений	наличие	-	С		
Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	нет	Г		Не требуется
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	нет	С, Г		Не требуется
Таксофоны автоматического перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	нет	К		Не требуется
Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С	Установить	
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	нет	С	Установить	
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	наличие	нет	Г, С		Не требуется
Малотактаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	К, С, О, Г		Не требуется

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования и анкетирования объекта на предмет доступности для инвалидов и других МГН выявлено: на данном объекте обеспечено временное содержание и оказание социальных услуг гражданам, достигшим пожилого возраста (женщинам старше 55 лет, мужчинам старше 60 лет, и совершеннолетним инвалидам 1 или 2 группы, страдающим психическими хроническими заболеваниями и нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном постороннем. По адаптации объекта выполнить следующие мероприятия:

Территория, привлекающая к объекту.

Разместить указатели направления движения, тактильную полосу перед препятствием (поворотом) на тротуаре.

Выполнить реконструкцию ширины прохода и калитки.

Выполнить разметку парковочного места для автомобиля инвалида.

Обеспечить съезд с тротуара на проезжую часть.

Входная группа.

Установить бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам.

Пути движения на объекте.

Заменить пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа.

Выполнить пандус переносной.

Установить в коридорах/холлах речевые информаторы и маяки.

Установить в коридорах/холлах экраны и текстовые табло для дублирования звуковой информации.

Установить в коридорах/холлах аудиовизуальные информационно-справочные системы.

Изготовить колесотбойники по продольным краям маршей пандуса внутреннего.

Изготовить поручни с обеих сторон пандуса внутреннего.

Установить бортики по боковым краям ступеней лестницы межэтажной (в зону оказания услуги).

Установить непрерывные поручни по обеим сторонам лестницы межэтажной (в зону оказания услуги).

Зона оказания услуги.

Отремонтировать габариты зоны обслуживания(глубина) через окно/прилавок.

Заменить столы в кабинете психолога и медицинском кабинете.

Расширить проемы дверей в процедурном кабинете и зоне карантина.

Понизить порог в процедурном кабинете и зоне карантина.

Создать места для лиц с нарушением слуха.

Санитарно-бытовые помещения.

Разместить знак доступности помещения.

Расширить дверной проем.

Изменить направление открывания дверей.

Сделать на полу тактильную направляющую полосу к унитазу.

Расширить дверной проем кабинки.

Реконструировать табуреты кабинки.

Разместить в кабинках крючки для костылей.

Разместить знаки доступности кабинки.

Средства информации и телекоммуникации.

Увеличить высоту прописных букв в надписях и на пиктограммах.

Обеспечить освещенность надписей и пиктограмм.

Разместить пиктограммы на высоте, соответствующей нормативу.
Разместить тактильные средства информации о предоставлении услуги с шрифтом, буквами по Брайлю.
Установить речевые информаторы и маяки.
Установить звуковой маяк у входа.

Представитель рабочей группы

Главный специалист территориального отдела Центрального округа

МСП СО (должность)

 Воронилова А.В.

(подпись)

Воронилова А.В.

« 11 » 02 2022г.

Представитель организации-эксплуатирующей объект

Директор ГБУ СО «Социально-психологический пансионат»

(должность)

 М.М.

(подпись)

М.М.

« 11 » 02 2022г.



Приложения

1. Устав Государственного бюджетного учреждения Самарской области «Социально-психологический пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)»
2. Свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области на земельный участок
3. Свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области на здание
4. Технический паспорт на здание бюро технической инвентаризации Самарской области города Жигулевска
5. Кадастровый паспорт земельного участка Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и ситуационный план
6. Фото функциональных зон.

Приняты сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); И — инвалиды на протезах; И — инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; П — люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (кошки, палки); К — инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)